



EFFECTIS ERA AVRASYA TEST ve BELGELENDİRME AŞ  
Dilovası OSB Mahallesi Fırat Caddesi No: 18  
Dilovası, Kocaeli / TÜRKİYE  
www.efectis.com

# TEST SONUÇ BELGESİ

No: EEA – 2400 – 0027

Bu belgede tanımlanan ürünlerin yangına dayanım testleri Efectis Era Avrasya Test Laboratuvarı'nda 27.08.2024 tarihinde belirtilen standart kapsamında gerçekleştirilmiştir:

**TS EN 1366-2:2015**

Kelebek Yangın Damperi “DTY-BF02”

YANGINA DAYANIM SINIFI
EI 240 (v <sub>e</sub> – i→o) S
EI 180 (v <sub>e</sub> – o→i) S

Piyasaya süren firma: DOĞUŞ TEKNİK KLİMA HAVALANDIRMA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.  
Oruçreis Mah. Vadi Cad. Giyimkent Sitesi B70 Blok No: 76 Esenler,  
İstanbul/TÜRKİYE

Üretici firma: DOĞUŞ TEKNİK KLİMA HAVALANDIRMA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.  
Malkara OSB. 1. Yol No: 1 Malkara, Tekirdağ / TÜRKİYE

*e-imzalıdır*  
**Ali BAYRAKTAR**  
Laboratuvar Müdürü  
28.08.2024

Bu belge, test sonuçlarının bir beyanıdır ve ürünün tip onayını veya belgelendirmesini temsil etmez. Ürün özellikleri ve uygulama alanı ile ilgili tüm detayları EEA-24-055 numaralı raporda tanımlanmıştır.

